

УТВЕРЖДАЮ

Директор Лицея-интерната

«Подмосковный»

К. Э. Симонян

Приказ №34/1/ОД от 01.09.2025г.



Частное общеобразовательное учреждение
«Лицей-интернат «Подмосковный»

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении культурно-массовых, спортивных
и иных публичных мероприятий в Частном
общеобразовательном учреждении
«Лицей-интернат «Подмосковный»

Московская область, Одинцовский городской округ, пос. д/о «Караллово»
2025 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет единый порядок организации и проведения культурно-массовых (утренники, вечера, дискотеки и т. п.) и организационно-массовых (собрания, конференции, встречи и т. п.) (далее по тексту - «культурно-массовых»), спортивных (турниры, соревнования, эстафеты) (далее по тексту - «спортивных») и иных публичных мероприятий в ЧОУ «Лицей-интернат «Подмосковный» с одновременным пребыванием 50 и более человек.

1.2. Настоящее положение предназначено для принятия администрацией ЧОУ «Лицей-интернат «Подмосковный» организационно распорядительных решений по обеспечению безопасных условий проведения культурно-массовых, спортивных и иных публичных мероприятий в организации и разработано на основании: «Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)», утвержденных приказом Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003г. № 313; «Правил противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012 года № 390, утвержденных правительством Российской Федерации; «Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений. ППБ- 101-89», утверждены Гособразованием СССР 10.05.1989г.; «Правил устройства электроустановок», Главгосэнергонадзор России, 1998 г.; «Правил поведения детей и подростков в общественных местах»; ФЗ от 25.07.2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями вплоть до 23.07.2025.); ФЗ № 120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; ФЗ от 14.07.2022 г. N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

1.3. В качестве культурно-массовых мероприятий в образовательной организации могут быть: утренники, тематические праздники, дискотеки и другие формы культурно-массовых мероприятий (или их комбинации), проводимые для обучающихся, в том числе совместно с их законными представителями (родителями, опекунами), а также для работников образовательной организации.

1.4. Для проведения культурно-массового мероприятия в организации руководитель образовательной организации обязан:

1.4.1. Утвердить «Положение об организации и проведении культурно-массовых, спортивных и иных публичных мероприятий с обучающимися в образовательной организации»;

1.4.2. Издать приказ о проведении культурно-массового, спортивного или иного публичного мероприятия;

1.4.3. Утвердить сценарий мероприятия.

1.5. В сценарии мероприятия любого вида не должно быть конкурсов, игр и представлений, пропагандирующих любые формы антисоциальной и

экстремистской активности, а также пропагандирующих насилие, употребление алкоголя и наркотиков, токсикоманию и любые иные вредные привычки, а также не отвечающих требованиям электро-, пожарной и общей безопасности для их участников. Аналогично сопроводительные материалы перечисленных мероприятий не должны содержать какие-либо материалы экстремистского, антисоциального и порнографического характера (в рамках исполнения Федеральных законов № 120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»), не должны содержать материалы с маркировкой «18+», а также не должны содержать любые материалы, относящиеся к информационной деятельности физических или юридических лиц, признанных иноагентами на территории Российской Федерации (согласно федеральному закону от 14.07.2022 г. N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»).

1.6. Для проведения культурно-массового мероприятия, проводимого в образовательной организации ответственный за мероприятие обязан(ы):

1.6.1. Подать заявку на проведение культурно-массового мероприятия на имя руководителя;

1.6.2. Составить план проведения культурно-массового мероприятия и утвердить его у руководителя;

1.6.3. Составить сценарий мероприятия и утвердить его у руководителя.

1.7. Ответственным за обеспечение электро-, пожарной и общей безопасности при проведении культурно-массового мероприятия является руководитель образовательной организации или лицо, временно исполняющее его обязанности.

1.8. До начала проведения культурно-массового мероприятия руководитель образовательного учреждения обязан проверить:

- Все помещения, задействованные для проведения мероприятия, а также эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям электро-, пожарной и общей безопасности;
- Наличие, укомплектованность, исправность средств оповещения о пожаре, а также средств пожаротушения:
- Ручных пожарных извещателей;
- Пожарных кранов;
- Огнетушителей;
- Противопожарной ткани (кошмы)
- Песка;
- Пожарной сигнализации;
- Наличие исправных телефонных аппаратов;
- Качество огнезащитной обработки сценического занавеса, штор, драпировки, декораций;
- Наличие медицинских аптечек;

- Наличие ручных автономных электрических фонарей.

1.9. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала проведения культурно-массового мероприятия.

1.10. Закрыть все помещения, не связанные с проведением культурно-массового мероприятия.

1.11. С целью обеспечения безопасных условий проведения культурно-массового мероприятия на период проведения этого мероприятия в образовательной организации должны быть назначены:

- Лицо, ответственное за организацию культурно-массового мероприятия из состава администрации образовательной организации;
- Лица, ответственные за проведение культурно-массового мероприятия из состава классных руководителей тех классов, обучающиеся которых, участвуют в проведении мероприятия, независимо от количества обучающихся, участвующих в этом мероприятии;
- Дежурные учителя для обеспечения правопорядка в помещении, в котором проводится мероприятие, и на пришкольной территории.

1.12. К участию в культурно-массовом мероприятии не допускаются обучающиеся, классные руководители, воспитатели, дежурные учителя, не прошедшие целевой инструктаж по мерам безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

1.13. При участии в культурно-массовом мероприятии за пределами своей образовательной организации инструктаж по правилам безопасности для обучающихся и сопровождающих их лиц должны проводить на месте проведения этого мероприятия представители того учреждения, в котором проводится это мероприятие. Культурно-массовое мероприятие должно заканчиваться не позднее, чем за 30 минут до официально разрешённого времени, установленного местными органами власти для несовершеннолетних, при нахождении их в вечернее время без родителей в общественных местах своего населённого пункта.

1.14. На администрацию образовательной организации возлагаются обязанности по проведению заблаговременных профилактических бесед с законными представителями обучающихся (родителями и опекунами) о:

- О запрете использования их детьми в образовательной организации и на его территории спичек, сигарет, зажигалок, пиротехнических изделий;
- О возмещении ими материального ущерба, нанесённого их детьми зданию, имуществу образовательной организации, здоровью других обучающихся, в связи с курением, использованием спичек, зажигалок, приведением в действие различных пиротехнических изделий в образовательной организации или на её территории.

1.15. В образовательной организации запрещается установка новогодней ёлки без разрешения местных органов Государственного пожарного надзора.

1.16 При проведении культурно-массового мероприятия в образовательной организации необходимо соблюдать нормы заполняемости помещений, в

которых проводится культурно- массовое мероприятие (обучающимися, работниками образовательной организации, родителями обучающихся, приглашёнными людьми, артистами и т. п.). В связи с этим культурно-массовое мероприятие необходимо по мере возможности проводить по времени в несколько этапов по целевому назначению с обеспечением достаточных перерывов между этапами мероприятия с целью обеспечения безопасного входа-выхода посетителей культурно- массового мероприятия.

1.17. До проведения культурно-массового мероприятия классные руководители и воспитатели должны представить администрации образовательной организации списки обучающихся, которые будут участвовать в культурно-массовом мероприятии.

1.18. При отсутствии в помещении электрического освещения культурно-массовое мероприятие должно начинаться, проводиться и заканчиваться только в светлое время суток.

2. Требования, предъявляемые к педагогическим работникам, организующим и проводящим массовые мероприятия

2.1. Педагогические работники обязаны знать:

2.1.1. Порядок действий при обнаружении возгорания, пожара в помещении, в котором проводится культурно-массовое мероприятие, и в других помещениях образовательной организации;

2.1.2. Установленный в образовательной организации условный сигнал о пожаре;

2.1.3. Порядок действий при подаче в образовательной организации установленного условного сигнала о пожаре;

2.1.4. Месторасположения устройств подачи условного сигнала о пожаре в образовательной организации;

2.1.5. Порядок подачи условного сигнала о пожаре в образовательной организации;

2.1.6. Месторасположения ближайших телефонных аппаратов, номера пожарных служб и порядок их вызова;

2.1.7. Месторасположения осветительного щитка, автомата отключения электропитания помещения, в котором проводится культурно-массовое мероприятие и порядок их отключения;

2.1.8. Месторасположения первичных средств пожаротушения в помещении, в котором проводится культурно-массовое мероприятие, в других помещениях образовательной организации (огнетушители, пожарные краны, песок, противопожарная ткань (кошма)) и правила пользования ими;

2.1.9. Месторасположения основных и запасных эвакуационных выходов, аварийных выходов из помещения, в котором проводится культурно-массовое мероприятие, и из других помещений образовательной организации;

2.1.10. Месторасположения медицинских аптечек в помещении, в

котором проводится культурно-массовое мероприятие, и в других помещениях образовательной организации и порядок оказания доврачебной помощи;

2.1.11. Содержание принятого в образовательной организации «Положения об организации и проведении культурно-массовых мероприятий с обучающимися в образовательной организации» и в том числе;

2.1.11.1. Обязанности лица, ответственного за проведение культурно-массового мероприятия с обучающимися;

2.1.11.2. Обязанности лица, обнаружившего возгорание, пожар в образовательной организации;

2.1.11.3. Обязанности руководителя эвакуации обучающихся на случай пожара;

2.1.11.4. Инструкцию по приведению в действие огнетушителей и тактическим приемам тушения с их помощью;

2.1.11.5. Инструкцию по приведению в действие пожарного крана и тактическим приемам тушения с его помощью;

2.1.11.6. Инструкцию по применению воды для тушения возгорания;

2.1.11.7. Инструкцию по применению песка для тушения возгорания;

2.1.11.8. Инструкцию по применению противопожарной ткани для тушения возгорания;

2.1.11.9. Инструкцию по оказанию доврачебной помощи.

2.2. Педагогические работники обязаны уметь:

2.2.1. Действовать при обнаружении возгорания, пожара в помещении, в котором проводится культурно-массовое мероприятие, в других помещениях образовательной организации;

2.2.2. Подавать установленный в образовательной организации условный сигнал о пожаре;

2.2.3. Вызвать по телефону пожарную службу (112);

2.2.4. Действовать при подаче установленного в образовательной организации условного сигнала о пожаре;

2.2.5. Отключать осветительный щиток, автомат отключения электропитания помещения, в котором проводится культурно-массовое мероприятие;

2.2.6. Пользоваться первичными средствами пожаротушения огнетушителями, пожарным краном, песком, противопожарной тканью (кошмой), имеющимися в образовательной организации;

2.2.7. Эвакуироваться через основные и запасные эвакуационные выходы, аварийные выходы из помещения, в котором проводится культурно-массовое мероприятие и из других помещений образовательной организации;

2.2.8. Оказывать доврачебную помощь.

3. Требования, предъявляемые к обучающимся, которые участвуют в культурно-массовом, спортивном и ином другом публичном мероприятии

3.1. Обучающиеся обязаны знать:

3.1.1. Порядок действий при обнаружении возгорания, пожара в помещении, в котором проводится культурно-массовое мероприятие и в других помещениях образовательной организации;

- 3.1.2. Установленный в образовательной организации условный сигнал о пожаре;
- 3.1.3. Порядок действий при подаче в образовательной организации установленного условного сигнала о пожаре;
- 3.1.4. Месторасположения устройств подачи условного сигнала о пожаре в образовательной организации;
- 3.1.5. Порядок подачи условного сигнала о пожаре в образовательной организации;
- 3.1.6. Месторасположения ближайших телефонных аппаратов, номера пожарных служб и порядок их вызова;
- 3.1.7. Месторасположения первичных средств пожаротушения в помещении, в котором проводится культурно-массовое мероприятие, в других помещениях образовательной организации (огнетушители, пожарные краны, песок, противопожарная ткань (кошма)) и правила пользования ими;
- 3.1.8. Месторасположения основных и запасных эвакуационных выходов, аварийных выходов из помещения, в котором проводится культурно-массовое мероприятие, и из других помещений образовательной организации;
- 3.1.9. Месторасположения медицинских аптечек в помещении, в котором проводится культурно-массовое, спортивное и иное другое публичное мероприятие, и в других помещениях образовательной организации и порядок оказания доврачебной помощи;
- 3.1.10. Инструкцию о мерах безопасности для обучающихся, участвующих в культурно-массовом, спортивном и ином другом публичном мероприятии;
- 3.1.11. Обязанности обучающихся на случай пожара в образовательной организации.

3.2. Обучающиеся обязаны уметь:

- 3.2.1. Действовать при обнаружении возгорания, пожара в помещении, в котором проводится культурно-массовое мероприятие, в других помещениях образовательной организации;
- 3.2.2. Действовать при подаче установленного в образовательном учреждении условного сигнала о пожаре;
- 3.2.3. Пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарным краном, песком, противопожарной тканью (кошмой)), имеющимися в образовательной организации;
- 3.2.4. Эвакуироваться через основные и запасные эвакуационные выходы, аварийные выходы из помещения, в котором проводится культурно-массовое мероприятие, и из других помещений образовательной организации.

4. Требования безопасности, предъявляемые к содержанию сценария культурно-массового, спортивного и иного публичного мероприятия

- 4.1. Сопроводительные сценарные и методические материалы перечисленных мероприятий не должны содержать какие-либо материалы экстремистского, антиобщественного, порнографического характера или содержать призывы к антиобщественным и противоречащим действующему законодательству Российской Федерации действиям. В сценарии культурно-массового, спортивного и иного другого публичного мероприятия не должно быть конкурсов, игр и представлений, пропагандирующих любые формы антиобщественной и экстремистской активности, а также пропагандирующих насилие, употребление алкоголя и наркотиков, токсикоманию и любые иные вредные привычки, а также

не отвечающих требованиям электро-, пожарной и общей безопасности для их участников, а именно:

4.1.1. с использованием:

- Открытого огня (спичек, зажигалок, сигарет, сухого спирта, свечей и т.п.)
- Взрывчатых веществ (порох и т.п.);
- Взрывных устройств;
- Легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензина, керосина, растворителя и т.п.)
- Пиротехнических изделий (хлопушек, петард, ракет, бенгальских огней, фейерверков и т.п.)
- Световых лазеров;
- Электрошокеров;
- Холодного, газового, пневматического, метательного и огнестрельного оружия промышленного или самодельного изготовления и боеприпасов к ним;
- Острых, колющих, режущих предметов (ножей, лезвий, спиц, отверток и т.п.)
- Баллончиков с различными газами и аэрозолями (газовых баллончиков, с бытовой химией, парфюмерией и т.п.)
- Ядовитых, едких, зловонных веществ и предметов, их содержащих (ядохимикатов, кислот, щелочей, ртути и т.д.);
- Самодельных и промышленного изготовления детских игрушек и приспособлений, и в том числе: • игрушек, приспособлений, в конструкции которых имеются опасные элементы динамики: пистолетов, автоматов и т.д., стреляющих пластмассовыми, резиновыми и т.д. пулями; трубок, стреляющих пожёванной бумагой, и т.д.;
- игрушек, приспособлений, в конструкции которых имеются острые элементы (ножей, кинжалов, сабель, шпаг и т.д.);
- Театральных костюмов, не пропитанных огнестойкой жидкостью;
- Животных и птиц;
- В помещении - роликовых коньков, досок и других средств спортивного назначения;

4.1.2. С завязыванием глаз, рук, ног, если рядом находятся: • Предметы, содержащие стекло (окна, вазы, и т.п.); • Электроаппаратура (телевизоры и т.п.); • Новогодние ёлки; • Край сцены, ступеньки, оркестровая яма; • Какие-либо предметы, которые могут вызвать травмирование;

4.1.3. Завязыванием глаз, рук, ног, если необходимо бегать, прыгать; 4.1.4.

Съедание продуктов питания, выпиванием жидкостей на скорость; 4.1.5. Выключением освещения в помещении;

4.1.6. Бегом на скорость, если: • Участники конкурсов находятся в несоответствующей для этого обуви (обувь на высоком каблуке, «платформе», «шпильке» и т.п.); • Пол, по которому необходимо бежать, мокрый; • Предметы, которые необходимо обегать, установлены возле окон, батарей центрального отопления, телевизионной аппаратуры, новогодней ёлки и т.п.; • Необходимо перепрыгивать с одного предмета на другой (скамейки, стулья, столы и т.п.);

4.1.7. Использование сцен, в которых участники представления должны: • Толкаться, падать, подставлять друг другу подножки; • Размахивать перед лицом друг друга каким-либо предметами; • Бросать друг в друга какие-либо предметы; • Открывать окна, садиться, перевешиваться и становиться ногами на подоконники открытых или закрытых окон; • Садиться на трубы и батареи центрального отопления независимо от их температуры; • Выбрасывать из окон, через форточку, фрамугу наружу здания какие-либо предметы; • Подниматься на высоту, более чем высота одного ученического стула (50-60см);

4.1.8. Использование электронагревательных приборов с открытой спиралью и в металлическом корпусе (электропаяльников, электровыжигателей, электрорефлекторов, электрообогревателей, электроплиток, электрочайников и т.п.);

4.1.9. Просмотром телевизора во время грозы;

4.1.10. Обёртыванием электроламп освещения бумагой, пластиком, материей и другими горючими материалами;

- 4.1.11. Эксплуатацией электроаппаратуры в неисправном и повреждённом состоянии (повреждена электроизоляция сетевого электрошнура, разбита электровилка, имеется запах гари, поломан корпус в электроаппаратуре, электроаппарат «бьёт» электротоком);
- 4.1.12. Перегрузкой электросети, то есть с включением в одну электророзетку непосредственно или через электротройники, электроудлинители электроприборов, общая суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт;
- 4.1.13. Эксплуатация электроаппаратуры ближе 2 метров от заземлённых металлических частей (батарей и труб центрального отопления, водопровода, канализации и т.д.);
- 4.1.14. Эксплуатацией электроаппаратуры, стоя на электропроводящем полу (металлическом, бетонном, мокром и т.п.)
- 4.1.15. Постановкой на электроаппаратуру посуды с жидкостью (ваз с цветами, стаканов с водой и т.п.);
- 4.1.16. Прикасанием мокрыми руками или влажной ветошью к находящейся под напряжением электроаппаратуре;
- 4.1.17. Переноска электроаппаратуры, включённой в электросеть;
- 4.1.18. Повреждением электроизоляции электропровода сетевого электрошнура и электровилки электроаппаратуры;
- 4.1.19. Вытягиванием за электрошнур электроприбора при отсоединении электровилки из электророзетки;
- 4.1.20. Эксплуатацией обучающимися начальной школы электроаппаратуры (включать, выключать телевизоры, аудио-видеомагнитофоны, электроудлинители и т.п.)
- 4.1.21. Эксплуатация электроаппаратуры, питающейся напряжением 220В, вне образовательной организации (на пришкольном участке, на спортивной площадке и т.п.)
- 4.1.22. Употреблением следующих продуктов питания: • Консервированных продуктов домашнего приготовления (тушенки, грибов, салатов и т.д.); • Магазинных и домашнего приготовления кондитерских изделий с кремом; • Самодельных напитков (кваса, морса); • Остатков пищи от предыдущего приема, а также пищи приготовленной накануне; • Газированных напитков промышленного изготовления, содержащих красители или консерванты, если они хранились в открытом виде (откупоренными) более 2 часов; • Алкогольных напитков (пива, джин-тоника, вина, шампанского, водки и т.п.);
- 4.1.23. Употреблением продуктов питания: • Из общей посуды и общими столовыми приборами (миски, чашки, бутылки, пакеты, ложки и т.п.); • Из одного куска (хлеба, яблока, пирожного и т.п.);
- 4.1.24. Выкладыванием продуктов питания без посуды и вне упаковки на ученические столы, стулья, подоконники, личные вещи, одежду, портфель и т.п.;
- 4.1.25. Употреблением наркотических, психотропных и токсических веществ;
- 4.1.26. С поднятием и переноской тяжестей (гири, другого участника мероприятия и т.п.);
- 4.1.27. Совершением любых других действий, влекущих опасность для здоровья, жизни самого обучающегося и других участников культурно-массового мероприятия.

5. Требования безопасности, предъявляемые к помещению, в котором проводится культурно-массовое мероприятие

5.1. Культурно-массовое мероприятие с массовым пребыванием людей (с одновременным пребыванием 50 и более человек) разрешается проводить: • В здании I-II степени огнестойкости - в помещении любого этажа; • В здании III-V степени огнестойкости (со сгораемыми кровлями, в деревянных зданиях) - только в помещениях первого этажа, при этом

ограждающие конструкции внутри помещений деревянных зданий должны быть оштукатурены или обработаны огнезащитным составом.

5.2. Проведение культурно-массового мероприятия в подвальных и цокольных помещениях образовательной организации запрещается.

5.3. Полы помещений, в которых проводятся культурно-массовые мероприятия, должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах должны устраиваться пологие пандусы.

5.4. В помещении, используемом для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается: • Использовать на полу ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п.; • Использовать ставни на окнах для затемнения помещения; • Устанавливать на окна металлические решётки, жалюзи и подобные им нераспашные устройства. • В случае установки на окна распашных металлических решеток они должны закрываться только изнутри без помощи замков, на легкооткрываемые обучающимися с помощью руки без вспомогательных приспособлений (молоток, плоскогубцы, отвёртки и т.п.) задвижки, крючки, шпингалеты, которые на момент проведения мероприятий должны быть в положении «Открыто»; • Наглухо забивать окна. На всех окнах должны быть установлены ручки, задвижки, согласно конструкции окон;

• Открывать окна в помещении во время проведения мероприятия с целью недопущения выпадения обучающихся из открытых окон, травмирования обучающегося стеклом из разбитых окон, заболевания обучающегося простудными заболеваниями. Для проветривания помещения необходимо заблаговременно открыть фрамуги окон или, если конструкции окон состоят из двух частей по высоте, то необходимо заблаговременно открыть верхние части окон, зафиксировав наружные их полотна в открытом положении с помощью крючков, фиксаторов. Открывать окна для проветривания помещения разрешается в перерывах между мероприятиями

в отсутствие обучающихся, зафиксировав наружные полотна окон в открытом положении с помощью крючков, фиксаторов.

5.5. Драпировка стен, окон, дверей должна быть подвергнута обработке огнезащитным составом. Запрещается применять сгораемые материалы, не обработанные огнезащитным составом, для акустической отделки стен и потолков зрительных залов.

5.6. Помещения, в которых проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно на пришкольную территорию или на лестничные площадки, которые ведут наружу, на пришкольную территорию.

5.7. Двери помещения должны быть плотно подогнаны к дверному проему без образования щелей. Запрещается устанавливать в актовом зале двери, имеющие в своей конструкции стеклянные и фанерные вставки.

5.8. Двери помещения должны иметь надёжные ручки для открывания и закрывания их, а также подпружиненную защелку, позволяющую фиксировать дверь в закрытом состоянии.

5.9. Двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из помещения (наружу).

5.10. Эвакуационные выходы из помещения должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зелёном фоне, подключёнными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включённом состоянии.

5.11. Запрещается во время проведения мероприятий двери основных эвакуационных выходов помещения закрывать изнутри и снаружи на замки, крючки, шпингалеты и другие запирающие устройства.

5.12. В створке двери основного эвакуационного выхода (в случае, когда конструкция двери состоит из двух створок), закрываемой с помощью шпингалетов, крючков, задвижек, на период проведения мероприятия шпингалеты, крючки, задвижки в этих дверях должны быть в положении «открыто».

5.13. Замки (врезные, навесные) дверей запасных эвакуационных выходов на период проведения мероприятия должны быть в положении «открыто», а сами двери допускается закрывать только изнутри помещения на легкооткрываемые обучающимися без помощи

ключей, инструмента (плоскогубцы, отвёртки, и т.п.) и приспособлений (лестниц, стульев и т.п.) крючки, задвижки, шпингалеты.

5.14. Запрещается забивать двери (створки дверей) эвакуационных выходов наглухо.

5.15. Эвакуационные пути на всём протяжении, начиная от помещения, где проводится культурно-массовое мероприятие, и до выхода наружу на пришкольную территорию, должны:

- Быть освобождены от всех посторонних предметов (стульев, столов, лестниц, оборудования, реквизита, мусора и т.п.), мешающих эвакуации;
- Иметь освещение, которое обязательно должно быть включено при проведении культурно-массового мероприятия;
- Иметь установленные знаки пожарной безопасности по ГОСТ Р 12.4.026.-2001 и ГОСТ Р 12.2.143-2002.

5.16. Запрещается в помещениях, где проводятся культурно-массовые мероприятия, устанавливать двери со вставками из неармированного стекла.

5.17. Помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, и сцена должны быть освобождены от не задействованной на этом мероприятии мебели и оборудования (столы, стулья, тумбы, реквизит, лестницы, и т.п.). Запрещается хранить мебель, реквизиты, инвентарь и другие предметы за сценой, под сценой.

5.18. Запрещается хранить в помещении, в котором проводятся культурно-массовые мероприятия, баллоны с газом, целлулоид, легковоспламеняющиеся жидкости и другие огнеопасные вещества и предметы.

5.19. При проведении культурно-массовых мероприятий должны соблюдаться следующие нормы заполнения помещения людьми:

- При расположении людей на стульях, креслах на одного человека должно приходиться не менее $0,75 \text{ м}^2$ площади пола зала (без учёта площади пола сцены);
- При проведении танцев, игр, дискотек на одного человека должно приходиться не менее $1,5 \text{ м}^2$ (без учёта площади пола сцены).

Заполнение помещений людьми сверх установленных норм запрещается.

5.20. Запрещается при проведении культурно-массовых мероприятий и, особенно при проведении дискотек, полностью выключать свет в помещении.

5.21. На случай непредвиденного отключения электроэнергии во время проведения культурно-массовых мероприятий необходимо иметь автономные электрические фонари из расчёта 2 фонаря на каждый эвакуационный выход.

5.22. При проведении культурно-массовых мероприятий должен быть обеспечен постоянный свободный доступ: • К огнетушителям; • К кнопкам (рычагам) включения ручных пожарных извещателей; • К пожарному крану; • К медицинской аптечке; • К телефонным аппаратам; • К ручным автономным электрическим фонарям.

5.23. Все помещения образовательной организации, которые не задействованы при проведении культурно-массовых мероприятий (за исключением тех помещений, где имеются телефонные аппараты, медицинская аптечка, огнетушители, ручные автономные электрические фонари), должны быть закрыты на замки, а ключи от этих помещений сданы дежурному вахтёру.

5.24. Проведение занятий, репетиций, спектаклей, концертов, гастролей артистов, а также демонстрация во время мероприятий кинофильмов, видеофильмов в помещениях, в которых проводятся культурно-массовые мероприятия Правилами пожарной безопасности для учреждений культуры.

5.25. При проведении культурно-массовых мероприятий необходимо, чтобы в образовательной организации был обеспечен свободный доступ не менее чем к 2 исправным телефонным аппаратам с различными телефонными номерами.

5.26. Запрещается в образовательной организации накануне и во время проведения культурно-массового мероприятия проводить покрасочные, огневые и другие пожароопасные работы. Покрасочные работы в образовательной организации должны быть завершены за 10 дней, а огневые и другие пожароопасные работы - за 2 дня до начала проведения культурно-массового мероприятия.

5.27. Отверстия и зазоры, образованные в местах пересечения инженерных и технологических коммуникаций со стенами помещения, должны быть заделаны строительным раствором или другими огнестойкими и дымогазонепроницаемыми материалами.

5.28. Запрещается в помещении использовать в качестве отопления электрокалориферы, электрорадиаторы и другие электронагревательные приборы.

5.29. При наличии в актовом зале пожарного крана, огнетушителей, ручного пожарного извещателя, пожарной лестницы над входными дверями в актовый зал должны быть установлены соответствующие указательные знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2001 или ГОСТ Р 12.2.143-2002: «Пожарный кран», «Огнетушитель», «Сигнально-звуковое устройство», «Пожарная лестница».

5.30. Вынос мусора из помещения должен быть осуществлён до начала мероприятия.

5.31. Помещение должно быть оборудовано согласно строительному проекту аварийным освещением, автоматической пожарной сигнализацией, ручным пожарным извещателем.

5.32. Запрещается проводить перепланировку помещения, а также выводить из эксплуатации двери, установленные согласно строительному проекту, без предварительного согласования с представителями местного государственного пожарного надзора.

5.33. Запрещается хранить в помещении баллоны с газом, целлулоид, легковоспламеняющиеся жидкости и другие огне- и взрывоопасные материалы и предметы.

6. Требования безопасности, предъявляемые к мебели и декорациям, установленным в помещении, в котором проводится культурно-массовое,

спортивное или иное другое публичное мероприятие

6.1. Кресла, столы, стулья, декорации должны быть расставлены таким образом, чтобы были обеспечены эвакуационные пути из помещения, а также был обеспечен свободный доступ

к средствам пожаротушения (пожарному крану, огнетушителям, противопожарной ткани), электрошлиту, ручному пожарному извещателю, медицинской аптечке.

6.2. Максимальное количество стульев, кресел, которые можно устанавливать в помещении для проведения мероприятий определяется из расчёта: на 1 стул, кресло должно приходиться не менее 0,75 м² площади пола зала (без учёта площади пола сцены). Установка стульев, кресел свыше установленной нормы запрещается.

6.3. Запрещается: • Применять для каких-либо целей ацетон, бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости (для чистки мебели, оборудования, декораций, аппаратуры, костюмов, париков и т.п.); • Устанавливать мебель (стулья, кресла и т.п.), использовать предметы оформления сцены, декорации и сценическое оборудование, изготовленное из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.), которые невозможно пропитать огнезащитным составом; • Применять открытый огонь, в том числе при проведении на сцене театрализованных представлений (факел, свечи, пиротехнические изделия и т.п.), применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые могут вызвать возгорание или в конструкции которых имеются горючие элементы (светофильтры и т.п.); • Хранить имущество, инвентарь и другие предметы вещества и материалы под сценой, за сценой, а также в подвалах, расположенных под помещением.

6.4. Декорации, бутафория, имеющиеся в помещении, должны храниться в специально выделенном для них помещении. Запрещается хранить декорации и бутафорию на сцене зала, под сценой, в зале.

6.5. Запрещается складировать при подготовке помещения к проведению мероприятия столы, стулья, реквизиты и т.п., ставя их один на другой на высоту свыше 1.5м.

6.6. В помещении все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу.

6.7. В помещениях, используемых для танцевальных вечеров, дискотек, детских игр с количеством мест не более 200, крепление стульев, кресел к полу может не производиться.

7. Требования безопасности, предъявляемые к костюмам участников культурно-массового, спортивного или иного другого публичного мероприятия

7.1. Запрещается участие обучающихся и взрослых в костюмах, изготовленных из бумаги, ткани, марли, ваты и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом.

7.2. Запрещается, чтобы костюмы имели в своём составе или конструкции: • Отдельно выступающие острые элементы (проволока, спицы, шипы, острые куски пластмассы и т.п.) • Электроприборы, электроосвещение и электрические цепи, питающиеся напряжением переменного тока, а также постоянного тока напряжением свыше 6 В; • Световые лазеры.

7.3. Допускается, чтобы в составе костюма имелись детские игрушки промышленного или самодельного изготовления, имеющие острые элементы (пистолеты, автоматы, шпаги, кинжалы, сабли, ножи и т.п.), при условии, что хозяин этого костюма не будет размахивать этими игрушками и особенно возле лиц других участников культурно-массовых мероприятий.

7.4. Допускается, чтобы в составе костюма имелись детские игрушки промышленного или самодельного изготовления, имеющие в своей конструкции элементы динамики (пистолеты, автоматы и т. п., стреляющие резиновыми или пластмассовыми пулями) при условии, что хозяин этого костюма не будет заряжать эти игрушки и тем более стрелять из них в кого-либо из участников культурно-массового мероприятия.

7.5. Театрализованные костюмы должны храниться в отдельном помещении (костюмерной, реквизиторской).

8. Требования безопасности, предъявляемые к огнезащитной обработке строительных конструкций и имущества, имеющегося в помещении, в котором проводится культурно-массовое, спортивное или иное публичное мероприятие

8.1. В помещении, где проводится культурно-массовое мероприятие, огнезащитной обработке должны подвергаться: • Деревянные конструкции чердачных помещений; • Деревянные конструкции стеллажей костюмерной и реквизиторской; • Деревянные и тканевые части конструкции декораций; • Оформление сцены (одежда сцены), • Шторы на окнах; • Драпировка стен, потолка; • Театральные костюмы, в том числе новогодние.

8.2. Работы по огнезащитной обработке должны проводиться организацией, имеющей лицензию на выполнение данных видов работ.

8.3. По завершении указанных работ должен составляться акт с указанием срока действия огнезащитного средства.

8.4. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться, при этом должен обеспечиваться требуемый показатель огнестойкости (горючести) конструкции, предметов.

8.5. Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно.

8.6. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год с составлением акта.

9. Требования безопасности, предъявляемые к устройству и эксплуатации электропроводки, электроустановочной аппаратуре и электроосветительной аппаратуре, установленной в помещении, в котором проводится культурно-массовое, спортивное или иное публичное мероприятие

9.1. Электропроводка, электроустановочная аппаратура и электроосветительная аппаратура должны отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок потребителей», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

9.2. В помещениях, где проводится культурно-массовое мероприятие,

электропроводка, как правило, должна быть скрытой.

9.3. При эксплуатации открытой электропроводки она должна надёжно крепиться к стене в местах входа в электророзетки, электровыключатели, а также через каждые 20 см с помощью зажимных хомутиков, скоб. Крепить открытую электропроводку непосредственно к стене гвоздями запрещается.

9.4. При эксплуатации открытой электропроводки запрещается: • Белить известью, красить, заклеивать и забивать электропроводку какими-либо материалами; • Связывать, скручивать, оттягивать электропроводку, использовать для подвешивания каких-либо предметов; • Устанавливать вблизи (менее 0,2 м) от электропроводки электронагревательные приборы.

9.5. В помещении запрещается: • Сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, костыли и т. п., где имеется скрытая электропроводка, без согласия на это лица, ответственного за электрохозяйство в образовательной организации; • Устройство временной электропроводки;

• Применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода; • Эксплуатировать электропроводку с повреждённой или потерявшей защитные свойства электроизоляцией; • Перегружать электросеть, то есть включать в одну электророзетку непосредственно или через электротройники, электроудлинители электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт. Подключение электроприборов, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт (электродвигатели, электроосветительное, электромзыкальное, кино- и видеопроекторное оборудование и т. п.), должно осуществляться только по согласованию с лицом, ответственным за электрохозяйство в образовательной организации, после проведения соответствующих электротехнических расчётов, допускающих такие подключения; • Оставлять после окончания мероприятия электросеть помещения во включенном состоянии.

9.6. В помещении (в зале и на сцене) должно быть установлено достаточное количество электророзеток, позволяющих: • Не допускать перегрузок электророзеток; • Подключать электроаппаратуру (аудиомагнитофоны, видеомагнитофоны, телевизоры, электроусилительную аппаратуру, электроосветительные приборы и т.п.) в нужном месте помещения без использования электроудлинителей и электротройников; • Не создавать неудобства при подключении электроаппаратуры к электросети при проведении культурно-массовых мероприятий в зале и на сцене.

9.7. Электророзетки должны быть установлены на высоте 1,8 м от пола или на меньшей высоте, при условии, что когда они не будут эксплуатироваться, то будут закрываться крышкой па замок. Над каждой электророзеткой, рассчитанной на напряжение 220 В, должна быть установлена надпись красного цвета «220 В».

9.8. Запрещается устанавливать радиорозетки (розетки связи) вместо электрических розеток, рассчитанных на напряжение 220 В.

9.9. Под электророзетки и электровыключатели открытого типа, смонтированные на горючей основе, должны быть установлены диэлектрические прокладки.

9.10. При эксплуатации электророзеток и электровыключателей работникам образовательной организации запрещается: • Монтировать, демонтировать электророзетки, электровыключатели (за исключением электромонтера организации); • Пользоваться повреждёнными (неисправными) электророзетками, электровыключателями, а также плохо зафиксированными в (на) стенах электророзетками, электровыключателями; • Использовать

электророзетки, электровыключатели для подвешивания каких-либо предметов;

- Включать в электророзетки неисправные электроприборы, а также вставлять в них посторонние предметы.

9.11. При эксплуатации электроосветительной аппаратуры работникам образовательной организации запрещается:

- Монтировать, демонтировать электросветильники (за исключением электромонтера организации);
- Эксплуатировать плохо зафиксированные на стенах, потолках электросветильники;
- Использовать электросветильники для подвешивания на них каких-либо предметов;
- Обёртывать электрические лампы накаливания светильников горючими

материалами (бумажными новогодними гирляндами, серпантинном, ватой, бумагой, материей и т. п.);

- Снимать стеклянные плафоны, колпаки с электросветильников закрытого исполнения.

9.12. Запрещается в помещении устройство электросветильников открытого типа.

9.13. Электросветильники должны находиться на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций, состоящих из горючих материалов.

9.14. При установке и эксплуатации софитов запрещается использование в них горючих элементов.

9.15. Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожектора - не менее 2 м. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

9.16. Монтаж электроиллюминации, светомузыкальных устройств, «бегущих огней» и других световых эффектов на сцене, в зале должна осуществлять специализированная организация, имеющая лицензию на проведения данных видов работ, по проектной документации, согласованной с органами местного государственного пожарного надзора.

9.17. Расстояние от электросветильников до горючих материалов должно быть не менее 0,5 м.

9.18. Электрораспределительные коробки должны быть закрыты крышкой.

10. Требования безопасности, предъявляемые к устройству новогодней ёлки, электрогирлянд и электроиллюминации, устанавливаемым в помещении, в котором проводится культурно-массовое, спортивное или иное публичное мероприятие

10.1. В образовательной организации разрешается устанавливать естественные (натуральные) или искусственные (синтетические) ёлки только с разрешения администрации образовательной организации.

10.2. Запрещается устанавливать новогодние ёлки при входе или выходе из помещений, в коридорах, на лестничных площадках, в учебных кабинетах, классах.

10.3. Новогодняя ёлка должна быть установлена на специально изготовленной для этих целей устойчивой подставке, не допускающей её опрокидывания, без фиксации к полу.

10.4. Для ёлок высотой 4 и более метров рекомендуется изготовить металлическую подставку с шестью опорами.

10.5. Запрещается крепить новогоднюю ёлку к потолку за макушку.

10.6. Новогодняя ёлка должна быть установлена таким образом, чтобы её ветки находились на расстоянии не менее 1 метра от стен, потолка, штор, отопительных

приборов.

10.7. Запрещается устанавливать в образовательном учреждении механизмы для вращения новогодних ёлок вокруг собственной оси.

10.8. Запрещается эксплуатировать естественную (натуральную) ёлку в отапливаемом помещении более 10 суток с момента её установки.

10.9. Запрещается украшать новогоднюю ёлку ватой, матерчатыми, бумажными, целлюлозными и другими игрушками из легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, а также осыпать её бертолетовой солью.

10.10. Запрещается применять для иллюминации помещения и новогодней ёлки свечи, бенгальские огни, фейерверки, петарды, хлопушки и другие пиротехнические изделия.

10.11. Запрещается обкладывать подставку ёлки ватой, бумагой, тканью и другими легковоспламеняющимися предметами, не пропитанными огнезащитным составом.

10.12. Разрешается устанавливать на ёлку в помещении (на сцене, в зале) электрогирлянды, электроиллюминации, питающиеся напряжением 220 В только на основании распоряжения администрации образовательного учреждения и при условии, что монтаж электрогирлянд и электроиллюминации будет осуществляться только электромонтером образовательной организации с выполнением требований электро- и пожарной безопасности.

10.13. Иллюминацию новогодней ёлки, сцены, актового зала следует проводить через понижающий трансформатор, с напряжением на вторичной обмотке не более 24 В. Как исключение допускается при использовании для питания электроиллюминации напряжение 220

В (без понижающего трансформатора). В этом случае лампочки в электроиллюминации должны быть на 12 В, мощностью не более 25 Вт и включены в цепь последовательно. Провода должны быть гибкими с многопроволочными медными жилами, имеющими сечение не менее 0,5 мм² и с изоляцией толщиной не менее 0,8 мм.

10.14. Запрещается устанавливать электрогирлянды, электроиллюминацию, питающиеся напряжением 220 В, на комнатных растениях, на шторах сцены и окон, развешивать их на потолки, стены и окна в учебных кабинетах, учебных классах и в коридорах, фойе, холлах, на лестничных площадках образовательной организации.

10.15. Запрещается устанавливать электрогирлянды и другую электроиллюминацию, питающуюся напряжением 220 В, на комнатных растениях.

10.16. Запрещается использовать несертифицированные и неисправные электрогирлянды и электроиллюминацию.

10.17. Запрещается украшать новогоднюю ёлку, на которой установлена электрогирлянда, алюминиевой фольгой, металлизированным «дождиком».

10.18. Электрогирлянда должна быть надёжно прикреплена к веткам ёлки с помощью кусков изолированной проволоки.

10.19. Запрещается эксплуатировать электроиллюминацию при нагреве проводов, ненормальном мигании лампочек, искрении в проводах, запахе гари и т. п.

10.20. Электроиллюминация, устанавливаемая в помещении (от ёлки к стенам, вдоль стен, на сцене и т. п.), должна устанавливаться на несущем изолированном проводе.

10.21. Запрещается подвешивать на электрогирлянды и электроиллюминацию, а также на питающие их электропровода какие-либо игрушки, предметы и т. п.

10.22. Электропровода электрогирлянд, электроиллюминации и их электроудлинителей должны быть целыми, без скруток. Электроизоляция по всей длине электрогирлянд, электроиллюминации и их электропроводка не должна иметь повреждений. Запрещается использовать электрокабели и электропровода с повреждённой или потерявшей защитные свойства электроизоляцией.

10.23. Запрещается эксплуатировать при установке электрогирлянд и электроиллюминации электрические провода и кабели с неизолированными участками.

10.24. Запрещается использовать для подключения электрогирлянд, электроиллюминации повреждённые (неисправные) электровилки, электророзетки, электровыключатели и т. п.

10.25. Если новогодняя ёлка стоит в центре помещения, то электропитание электрогирлянды должно осуществляться с помощью электроудлинителя, расположенного на высоте не менее 2,5 метров от пола, путём подвешивания его через каждые 2 метра на опорные поверхности, которые, в свою очередь, крепятся к потолку или между стенами. Запрещается располагать на полу помещения электропровода, питающие напряжением 220 В электрогирлянды, электроиллюминацию или другие электроприборы.

10.26. Электрогирлянда должна включаться в электросеть с помощью исправной электровилки путём включения её в электророзетку электроудлинителя, которая должна находиться под ёлкой. В свою очередь, электроудлинитель должен включать а также с помощью электровилки в ближайшую электророзетку установленную в этом же помещении, стационарно на стене на видном и доступном для оперативного отключения из неё электровилки электроудлинителя месте. Запрещается запитывать электрогирлянды и электроиллюминацию с помощью электророзеток, установленных в других помещениях по отношению к помещению, где установлены электрогирлянды и электроиллюминация.

10.27. Электророзетки, к которым производится подключение электрогирлянд, электроиллюминации и других электроприборов, должны быть подключены через устройство защитного отключения.

10.28. Электропровода, электрогирлянды, электроиллюминацию, электроусилительную и электросветовую аппаратуру и другие электроприборы, питающиеся напряжением 220 В, должны располагаться так, чтобы не попадали под ноги участником культурно-массового мероприятия.

10.29. Запрещается закладывать и крепить электропровода, электропровода, питающиеся напряжением 220 В, за заземлённые металлические предметы (трубы и батареи центрального отопления, трубы водопровода и т. п.).

10.30. Запрещается закладывать и крепить электропровода питающие электроприборы напряжением 220 В, за заземлённые металлические предметы (трубы и батареи центрального отопления, трубы водопровода, канализации, газопровода и др.).

10.31. Запрещается устанавливать ёлку, на которой эксплуатируются электрогирлянды, питающиеся напряжением 220 В, ближе 2 метров от заземлённых металлических частей (батарей и труб центрального отопления, водопровода, канализации, газопровода).

10.32. Запрещается подключать электрогирлянды, электроиллюминацию непосредственно или через электроудлинители к электрощитам и электроавтоматам с помощью болтового или винтового соединения.

10.33. Запрещается перегружать электросеть, т. е. включать и одну

электророзетку непосредственно или с помощью электротройников, электроудлинителей электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт.

10.34. Монтаж электроосвещения, светомузыкальных устройств и других световых эффектов на сцене, в зале должна осуществлять специализированная организация, имеющая лицензию на проведение данных видов работ по проектной документации, согласованной с местными органами Государственной пожарной надзора.

11. Требования безопасности, предъявляемые к эксплуатации звукоусиливающей электроаппаратуры при проведении культурно-массового, спортивного или иного публичного мероприятия

11.1. Общие требования

11.1.1. К эксплуатации звукоусиливающей электроаппаратуры допускаются работники учебно-воспитательного состава, прошедшие проверку знаний по охране труда, имеющие II группу по электробезопасности, изучившие инструкцию по мерам безопасности при эксплуатации звукоусиливающей электроаппаратуры. Эксплуатация звукоусиливающей электроаппаратуры обучающимися запрещается.

11.1.2. К эксплуатации звукоусиливающей электроаппаратуры не допускаются лица, находящиеся: • В болезненном состоянии; • Под воздействием алкогольных, наркотических, психотропных и токсических средств.

11.1.3. Эксплуатация звукоусиливающей электроаппаратуры разрешается при условии выполнения следующих требований: • Звукоусиливающая электроаппаратура будет изготовлена промышленным способом, будет иметь технический паспорт и инструкцию по эксплуатации завода-изготовителя; • Звукоусиливающая электроаппаратура будет эксплуатироваться в соответствии с инструкцией по мерам безопасности при эксплуатации звукоусиливающей электроаппаратуры. Инструкция по мерам безопасности при эксплуатации звукоусиливающей электроаппаратуры должна быть разработана на основании типовой инструкции по мерам безопасности при эксплуатации звукоусиливающей электроаппаратуры и инструкции по эксплуатации звукоусиливающей электроаппаратуры, разработанной заводом-изготовителем, на каждую модель звукоусиливающей электроаппаратуры в отдельности; • Срок службы (эксплуатации) звукоусиливающей электроаппаратуры не будет превышать срока, указанного в техническом паспорте звукоусиливающей электроаппаратуры.

11.1.4. В процессе эксплуатации звукоусиливающей электроаппаратуры возможно действие следующих опасных факторов: • Высокое электронапряжение (до 220 В); • Горючесть элементов звукоусиливающей электроаппаратуры.

11.1.5. Возможные последствия опасных факторов при эксплуатации звукоусиливающей электроаппаратуры: • Поражение электрическим током; • Получение ожогов, отравлений продуктами горения.

11.1.6. Запрещается устанавливать над звукоусиливающей электроаппаратурой: • Полки, шкафчики и т. п.; • Горючие предметы (декоративные украшения, новогодние елки или отдельные ветки от них и т. п.); • Посуду, емкости с жидкостями (вазы с живыми цветами, аквариумы и т. п.).

11.1.7. Запрещается устанавливать на звукоусиливающую электроаппаратуру: •

Горючие предметы (декоративные украшения, новогодние ёлки или отдельные ветки от них, книги, журналы, газеты и т. п.); • Посуду, емкости с жидкостями (вазы с живыми цветами, напитки и т. п.);

11.1.8. Запрещается располагать возле звукоусиливающей электроаппаратуры любые горючие предметы, в том числе: • Салфетки, накидки; • Книги, журналы, газеты и т. п.; • Декоративные украшения; • Новогодние ёлки или отдельные ветки от них; • Шторы, тюль.

11.1.9. Не допускается попадание внутрь звукоусиливающей электроаппаратуры через вентиляционные отверстия в корпусе звукоусиливающей электроаппаратуры посторонних предметов, и в том числе: • Горючих предметов (спичек, бумаги, оберток от конфет, иголок новогодних ёлок, стержней авторучек, карандашей и т. п.); • Металлических предметов (монет, скрепок, кнопок, заколок, проволоки и т. п.); • Жидкости.

В связи с вышеперечисленными требованиями, а также с целью уменьшения накопления пыли через вентиляционные отверстия в корпусе звукоусиливающей электроаппаратуры, рекомендуется на время, не связанное с эксплуатацией звукоусиливающей электроаппаратуры, накрывать её накидкой или салфеткой.

11.1.10. В помещении, в котором эксплуатируется звукоусиливающая электроаппаратура, должны находиться: • Противопожарная ткань (размерами 2х1,5 м) - 1 шт.; • Углекислотный огнетушитель - 1 шт.

11.1.11. Не реже 1 раза в год должно осуществляться техническое обслуживание звукоусиливающей электроаппаратуры с проведением пожарно-профилактических работ: • Очистка внутренних узлов звукоусиливающей электроаппаратуры: • От накопившейся пыли; • Попадших внутрь горючих предметов (бумага, спички, иголки новогодних ёлок и т. п.); • Попадших внутрь металлических предметов (монеты, скрепки, кнопки, проволока и т. п.); • Проверка исправности элементов подводимой к звукоусиливающей электроаппаратуре питающей электросети (электрошнур, электровилка, электровыключатель); • Осмотр укладки монтажа, состояния и качества паяк, выводов моточных узлов, контактных соединений, предохранительного устройства; • Проверка предохранителей на соответствие их требуемым параметрам.

11.1.12. Если при эксплуатации звукоусиливающей электроаппаратуры её необходимо заземлять, то она должна быть заземлена.

11.1.13. После окончания срока службы звукоусиливающей электроаппаратуры, указанного в его паспорте, его эксплуатация в образовательной организации запрещена.

11.1.14. Лицо, ответственное за эксплуатацию звукоусиливающей электроаппаратуры, обязано уметь тушить загоревшуюся звукоусиливающую электроаппаратуру, пользоваться первичными средствами пожаротушения, оказывать первую медицинскую помощь.

11.1.15. О каждом случае травмирования, неисправности, возгорания звукоусиливающей электроаппаратуры, которые произошли или могли произойти при его эксплуатации, лицо, ответственное за эксплуатацию звукоусиливающей электроаппаратуры, очевидец или пострадавший обязаны сообщить администрации образовательной организации.

11.2. Требования безопасности, предъявляемые к установке звукоусиливающей электроаппаратуры

11.2.1. Звукоусиливающая электроаппаратура должна быть установлена на

надежную опору (столы, подставку, кронштейн и т. п.), не допускающую её падения, опрокидывания. Звукоусиливающая электроаппаратура должна устанавливаться с противоположной стороны от выхода из помещения.

11.2.2. Запрещается устанавливать звукоусиливающую электроаппаратуру: • В нишах мебельных «стенок», в тумбочках и т. п.; • Ближе 1 метра от заземлённых металлических предметов (батареи и трубы центрального отопления, трубы газопровода, водопровода, канализации); • Электронагревательных приборов; • От горючих предметов (тюля, занавесок, гардин, штор; декоративных украшений (высушенных цветов, цветов, изготовленных из ткани, бумаги, перьев птиц, пластика, поролона и т. п.); новогодних ёлок или отдельных веток от них) и т. п.; • В сырых, плохо отапливаемых помещениях; • В проходах, на путях движения и эвакуации.

11.2.3. Запрещается устанавливать звукоусиливающую электроаппаратуру: • Под полками, шкафчиками и т. п.; • Горючими предметами (декоративными украшениями, новогодними ёлками или отдельными ветками от них и т. п.); • Емкостями с жидкостями (аквариумами и т. п.).

11.2.4. На месте установки звукоусиливающей электроаппаратуры должна быть установлена стационарная электророзетка. Использовать для питания звукоусиливающей электроаппаратуры электроудлинитель и электротройник запрещается.

11.2.5. Электророзетка для питания звукоусиливающей электроаппаратуры должна быть установлена: • На расстоянии не менее 1 метра от заземленных металлических частей оборудования (центрального отопления, водопровода и т. п.); • На расстоянии не менее 1 метра от корпуса звукоусиливающей электроаппаратуры, на видном и удобном для оперативного отключения звукоусиливающей электроаппаратуры в случае её возгорания месте. Запрещается устанавливать электророзетку за звукоусиливающей электроаппаратурой, тумбочкой, подставкой, на которой установлена звукоусиливающая электроаппаратура.

11.2.6. Запрещается располагать электрошнуры звукоусиливающей электроаппаратуры на путях движения и эвакуации людей.

11.3. Требования безопасности перед началом эксплуатации звукоусиливающей электроаппаратуры

11.3.1. Провести внешний осмотр места установки звукоусиливающей электроаппаратуры и убедиться в выполнении требований безопасности, предъявляемых к установке звукоусиливающей электроаппаратуры.

11.3.2. Провести внешний осмотр звукоусиливающей электроаппаратуры, электрошнура, электровилки и убедиться в их исправности. Если корпус, электрошнур, электровилка, крышка повреждены, то звукоусиливающую электроаппаратуру эксплуатировать запрещается. Запрещается включать звукоусиливающую электроаппаратуру при снятой крышке.

11.3.3. При наличии на, над и около звукоусиливающей электроаппаратуры горючих предметов (салфетки, накидки, книги, газеты, декоративные украшения и т. п.) и емкостей с жидкостью (вазы с живыми цветами и т. п.) - убрать их.

11.3.4. Если при эксплуатации звукоусиливающей электроаппаратуры её необходимо заземлять, то она должна быть заземлена.

11.3.5. Убедиться в том, что напряжение в электросети соответствует параметрам, указанным в руководстве по эксплуатации звукоусиливающей электроаппаратуры.

- 11.3.6. Убедиться в том, что вентиляционные отверстия в крышке звукоусиливающей электроаппаратуры не закрыты какими-либо предметами.
- 11.3.7. Убедиться в наличии возле звукоусиливающей электроаппаратуры противопожарной ткани и огнетушителя.
- 11.3.8. Убедиться в наличии диэлектрических ковриков на рабочем месте звукооператора.

11.4. Требования безопасности

во время эксплуатации звукоусиливающей электроаппаратуры

11.4.1. При эксплуатации звукоусиливающей электроаппаратуры запрещается:

- При включении электровилки электрошнура звукоусиливающей электроаппаратуры одновременно прикасаться к оборудованию, имеющему естественное заземление (радиаторы и трубы центрального отопления, водопровода и т. п.);
- Включать электровилку электрошнура звукоусиливающей электроаппаратуры мокрыми руками;
- Допускать случаи ударов по звукоусиливающей электроаппаратуре и её падение;
- Повреждать электроизоляцию электропровода сетевого электрошнура и электровилку электроаппаратуры;
- Закрывать вентиляционные отверстия в корпусе звукоусиливающей электроаппаратуры какими-либо предметами;
- Ставить на электроаппаратуру посуду с жидкостью (вазы с цветами, стаканы с водой и т. п.);
- Эксплуатировать звукоусиливающую электроаппаратуру со снятой крышкой;
- Переносить звукоусиливающую электроаппаратуру, включенную в электросеть;
- Оставлять включенную в электросеть звукоусиливающую электроаппаратуру без присмотра;
- Эксплуатация звукоусиливающей электроаппаратуры обучающимися, воспитанниками;
- Эксплуатировать звукоусиливающую электроаппаратуру во время грозы;
- Перегружать электросеть, то есть включать в одну электророзетку непосредственно или через электротройники, электроудлинители звукоусиливающую электроаппаратуру и другие электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт;
- Стоять на электропроводящем полу (металлическом, бетонном, мокром и т. п.);
- Эксплуатировать звукоусиливающую электроаппаратуру, питающуюся напряжением 220 В, вне помещений образовательного учреждения (на пришкольной территории, на спортивной площадке и т. п.). Допускается эксплуатировать звукоусиливающую электроаппаратуру, питающуюся напряжением 220 В, вне помещений образовательной организации (на пришкольной территории, на спортивной площадке и т. п.) при условии, что электропитание звукоусиливающей электроаппаратуры и рабочее место звукооператора будут оборудованы согласно техническому проекту, согласованному с руководством местного отдела Энергонадзора;
- Нахождение обучающихся ближе 2 м от рабочего места звукооператора;
- Эксплуатировать звукоусиливающую электроаппаратуру более 3 часов без перерыва. После каждых 3 часов непрерывной работы звукоусиливающей электроаппаратуры должен быть обеспечен перерыв в её работе на 20 минут. Общая продолжительность работы звукоусиливающей электроаппаратуры в сутки не должна превышать 8 часов.

11.5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

11.5.1. Звукоусиливающая электроаппаратура должна быть отключена от

электросети путем отключения электровилки электрошнура из электросети в следующих аварийных ситуациях: • При наличии запаха гари; • При появлении из звукоусиливающей электроаппаратуры дыма; • При сильном гудении, потрескивании; • При искрении в электроконтактах; • При нагреве электропроводов; • Звукоусиливающая электроаппаратура «бьёт» электрическим током; • При попадании внутрь электроаппаратуры: • Жидкости; • Горючих предметов; • Металлических предметов.

11.5.2. В ситуациях, перечисленных в п. 5.1., необходимо вызвать работника специализированного ремонтного предприятия или сдать электроаппаратуру в ремонт в

специализированное ремонтное предприятие. Запрещается повторно включать электроаппаратуру в вышеперечисленных ситуациях. Запрещается работникам, обучающимся и воспитанникам самостоятельно ремонтировать и обслуживать звукоусиливающую электроаппаратуру.

11.5.3. Запрещается: • Устанавливать в звукоусиливающую электроаппаратуру предохранители: • Самодельно изготовленные; • Заводского изготовления, но рассчитанные на больший ток, чем положено; • Закорачивать или ликвидировать (демонтировать) блок предохранительного устройства, установленный в звукоусиливающей электроаппаратуре.

11.5.4. В случае возгорания звукоусиливающей электроаппаратуры необходимо: • Вынуть электровилку электрошнура установки из электророзетки; • Накрыть электроаппаратуру противопожарной тканью; • Тушить, при необходимости, огнетушителем; • Вызвать пожарную службу по телефону 01; • Покинуть помещение.

11.6. Требования безопасности после окончания эксплуатации звукоусиливающей электроаппаратуры

11.6.1. Выключить кнопки «Сеть», установленные на звукоусиливающей электроаппаратуре.

11.6.2. Вынуть электровилки электрошнуров аппаратуры из электророзеток. Запрещается тянуть за электропровод (электрошнур аппаратуры) при отсоединении электровилки из электророзетки.

11.6.3. Поместить звукоусиливающую электроаппаратуру в место, недоступное для обучающихся.

1. Требования безопасности, предъявляемые к эксплуатации электроудлинителей при проведении культурно-массового мероприятия

12.1. Общие требования

12.1.1. К эксплуатации электроудлинителя допускаются работники учебно-воспитательного состава, прошедшие проверку знаний по охране труда, имеющие I группу по электробезопасности, изучившие инструкцию по мерам безопасности при эксплуатации электроудлинителя. Эксплуатация электроудлинителя обучающимися запрещается.

12.1.2. К эксплуатации электроудлинителя не допускаются лица, находящиеся: • В болезненном состоянии; • Под воздействием алкогольных, наркотических, психотропных и токсических средств.

12.1.3. Эксплуатация электроудлинителя в помещении, где проводится культурно-массовое мероприятие, допускается только в том случае, когда нет технической возможности устройства на месте эксплуатации технического средства стационарных электророзеток и при условии выполнения следующих требований: • Электроудлинитель будет промышленного изготовления, будет

иметь технический паспорт и инструкцию по эксплуатации завода-изготовителя;

- Электроудлинитель будет рассчитан на подключение через него электроприборов, суммарная потребляемая мощность которых не менее 1100 Вт;
- Электроудлинитель будет эксплуатироваться в соответствии с инструкцией по мерам безопасности при эксплуатации электроудлинителя. Инструкция по мерам безопасности при эксплуатации электроудлинителя должна быть разработана на основании типовой инструкции по мерам безопасности при эксплуатации электроудлинителя и инструкции по эксплуатации электроудлинителя, разработанной заводом-изготовителем, на каждую модель электроудлинителя в отдельности;

- Срок службы (эксплуатации) электроудлинителя не будет превышать срока, указанного в техническом паспорте электроудлинителя;
- Электроудлинитель будет в исправном состоянии.

12.1.4.В образовательной организации допускается эксплуатировать электроудлинители, изготовленные электромонтером образовательного учреждения, при выполнении следующих условий:

- Конструкция электроудлинителя должна представлять собой электрокабель, на одном конце которого находится электровилка, а на другом - электророзетка или блок электророзеток (не более 4 шт.). Эксплуатация электроудлинителя типа «вилка-вилка», представляющего собой электрокабель с двумя электровилками на концах, запрещается;
- Электрокабель электроудлинителя должен быть целым по всей длине и не иметь участков, изолированных изоляционной лентой, скруток;
- Электрокабель электроудлинителя должен быть гибким, медным, состоящим из двух жил, в двойной электроизоляции. Каждая жила должна быть сечением не менее 1,5 мм².

Запрещается использовать в электроудлинителе в качестве электрокабеля радио- и телефонные провода;

- Электрокабель электроудлинителя должен иметь надёжное крепление в электровилке, электророзетке, не вращаться и не изламываться при входе в них;
- Электровилка и электророзетка электроудлинителя должны быть целыми и не иметь повреждений;
- Задняя часть электророзетки или блока электророзеток должны быть надёжно закрыта диэлектрическим материалом (пластмассовой или деревянной крышкой).

12.1.5. В процессе эксплуатации электроудлинителя возможно действие следующих опасных факторов:

- Высокое электронапряжение (до 220 В);
- Возгорание изоляции электроудлинителя.

12.1.6. Возможные последствия опасных факторов при эксплуатации электронагревательного прибора:

- Поражение электрическим током;
- Получение ожога.

12.1.7. Не реже 1 раза в год должно осуществляться техническое обслуживание электроудлинителя, а именно:

- Удаление посторонних предметов, попавших в электророзетки электроудлинителя;
- Замена электроконтактов электророзеток, если они поломаны или не обеспечивают надежного контакта с электровилками включаемых электроприборов;
- Замена диэлектрической колодки, корпусов электророзеток и электровилки, если они повреждены;
- Подтяжка крепежных соединений в электророзетках и электровилке;
- Укрепление фиксации электророзетки на диэлектрической колодке;
- Замена электропровода, если он поврежден. Изоляция поврежденного участка электропровода изоляционной лентой запрещается.
- Ремонт

и обслуживание электроудлинителя должны проводиться электромонтером образовательной организации.

- Лицо, эксплуатирующее электроудлинитель, обязано уметь тушить загоревшийся электроудлинитель, пользоваться первичными средствами пожаротушения, оказывать первую доврачебную помощь.
- О каждом случае травмирования, неисправности, возгорания

электроудлинителя, которые произошли или могли произойти при его эксплуатации, лицо, эксплуатирующее электроудлинитель, очевидец или пострадавший обязаны сообщить администрации образовательной организации.

12.2. Требования, предъявляемые к месту расположения электроудлинителя

12.2.1. Запрещается располагать электроудлинитель: • Ближе 1 метра от заземлённых металлических предметов (батареи и трубы центрального отопления, трубы газопровода, водопровода, канализации); • От горючих предметов (мебели, тюля, занавесок, гардин, штор; одежды; декоративных украшений (высушенных цветов; цветов, изготовленных из ткани, бумаги, перьев птиц, пластика, поролона и т. п.); новогодних ёлок или отдельных веток от них; газет, книг и т. п.); • За (под) шкафами, столами, ковровыми покрытиями и т. п. Месторасположение электроудлинителя должно быть видным для людей; • Ближе 2 метров от проходов, путей передвижения и эвакуации; • Под мебелью, оборудованием; • На мокрой поверхности. Запрещается допускать случаи попадания электроудлинителя в какие-либо жидкости (мокрый пол после влажной уборки или в результате течи воды из батареи и труб центрального отопления, водопровода или в результате наводнения; попадания его в вёдра с водой и т. п.); • На открытой местности.

12.2.2. При расположении электроудлинителя в оконных и дверных проемах необходимо предусмотреть мероприятия, не допускающие пережатия электропровода электроудлинителя.

12.3. Требования безопасности перед началом эксплуатации электроудлинителя

12.3.1. Перед включением электроудлинителя в электрическую сеть необходимо путём внешнего осмотра убедиться в целостности изоляции электропровода, электровилки, электророзеток, наличии диэлектрической колодки на электророзетке. Если они повреждены или отсутствует диэлектрическая колодка, то такой электроудлинитель эксплуатировать запрещается. Запрещается включать электроудлинитель в электросеть при снятых крышках электророзеток и электровилки.

12.3.2. Размотать электроудлинитель (если он смотан), расположить его согласно требованиям, изложенным в п. 14.2, включить в него необходимые электроприборы и только затем включить электроудлинитель в электросеть.

12.4. Требования безопасности во время эксплуатации электроудлинителя

12.4.1. При эксплуатации электроудлинителя запрещается: • Касаться одновременно электроудлинителя, включённого в электросеть, и заземлённых металлических частей (батареи, трубы центрального отопления, трубы газопровода, водопровода, канализации); • Включать электровилку электрошнура электроудлинителя мокрыми руками; • Допускать случаи хождения людей по электроудлинителю, падения на него каких-либо предметов; • Повреждать электроизоляцию электропровода сетевого электрошнура и электровилку электроудлинителя; • Эксплуатировать электронагревательный прибор со снятыми крышками электророзеток и электровилки; • Переносить электроудлинитель, включенный в электросеть; • Оставлять включенным в электросеть электроудлинитель без присмотра. Необходимо постоянно следить за электроудлинителем и отключить его от электросети, когда технологический процесс, для выполнения которого электроудлинитель был включен в электросеть, завершён; • Перегружать электросеть, то есть включать в электророзетки электроудлинителя непосредственно или через электротройники, электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт; • Эксплуатировать электроудлинитель, питающийся напряжением 220 В, вне помещений

образовательной организации.

12.5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

12.5.1. Электроудлинитель должен быть отключен от электросети путем отключения электровилки электрошнура из электросети в следующих аварийных ситуациях: • При наличии запаха гари и дыма; • При искрении в электроконтактах; • При нагреве электропроводов; • Электроудлинитель «бьёт» электрическим током; • Электроудлинитель не работает.

12.5.2. В ситуациях, перечисленных в п. 15.5.1., необходимо сдать электроудлинитель в ремонт электромонтеру образовательной организации или в специализированную ремонтную мастерскую. Запрещается работникам, обучающимся и воспитанникам самостоятельно ремонтировать и обслуживать электроудлинитель.

12.5.3. Запрещается закорачивать или ликвидировать (демонтировать) блок автоматического отключения, установленный в электроудлинителе, при перегрузках в электросети.

12.5.4. В случае возгорания электроудлинителя необходимо: • Вынуть электровилку электрошнура электроудлинителя из электророзетки; • Накрыть электроудлинитель противопожарной тканью; • Тушить, при необходимости, огнетушителем; • Вызвать пожарную службу по телефону 112; • Покинуть помещение.

12.6. Требования безопасности после окончания эксплуатации электроудлинителя

12.6.1. Отключить электроудлинитель от электросети с помощью электровилки, взяв её сухими руками за изолированную часть. Доставать электровилку из электророзетки за электрошнур запрещается.

12.6.2. Смотать провод электроудлинителя, не допуская его омов. Запрещается сматывать электропровод электроудлинителя не обесточив его.

12.6.3. Поместить электроудлинитель в место, недоступное для обучающихся.

13. Требования безопасности, предъявляемые к оформлению помещения, в котором проводится культурно-массовое, спортивное или иное публичное мероприятие

13.1. Для оформления помещения (стен, окон, потолка, дверей, сцены), в котором проводится культурно-массовое мероприятие, допускается использовать различные украшения (надувные шары, искусственные цветы, новогодний «дождик», серпантин, бумажные игрушки и т. п.), развешивать плакаты, рисунки, фотографии и т. п. при соблюдении следующих требований безопасности: • Вышеперечисленные предметы не будут располагаться ближе 0,5 м от светильников, шкафов пожарных кранов, огнетушителей, футляра с противопожарной тканью (кошмой), ручных пожарных извещателей, световых табло «Выход», «Запасной выход», электровыключателей освещения помещения, таков пожарной безопасности, наружной электропроводки или закрывать (загораживать) их; • Вербки, проволока, на которые размещают вышеперечисленные предметы не будут крепиться за наружную электропроводку, электросветильники (потолочные, настенные), электровыключатели, электророзетки; Планшеты с рисунками, фотографиями и т. п. не будут располагаться на путях эвакуации из помещения.

Примечание. Для оформления помещения разрешается привлекать обучающихся 9-11 классов при следующих условиях: 1. Учащиеся не будут подниматься на высоту более 0,6 м (высота ученического стула). Использование столов, а также

конструкции «стол + стул» для поднятия на высоту запрещается. Для поднятия на высоту более 0,6 м необходимо использовать стремянки. Работа на стремянках учащимся запрещается. Работу при использовании стремянок должны выполнять рабочие образовательного учреждения. 2. Обучающиеся не будут заниматься украшением помещения ближе 2 м от края сцены (при нахождении их на сцене), окон и непосредственно самих окон.

14. Требования, предъявляемые к ведению документации по безопасности для помещения, в котором проводится культурно-массовое, спортивное или иное публичное мероприятие

14.1. В образовательной организации должны быть в наличии следующие документы по пожарной безопасности в актовом зале: • Требования пожарной безопасности, предъявляемые к актовому залу; • Акты пропитки огнезащитным составом одежды, сцены, штор актового зала, декораций и драпировки стен; • Акты проверки качества пропитки огнезащитным составом одежды, сцены, штор актового зала, декораций и драпировки стен; • Инструкция по мерам пожарной безопасности для обучающихся в актовом зале; • План эвакуации из актового зала; • Инструкция на случай пожара в актовом зале; • Обязанности лица, ответственного за организацию культурно-массового мероприятия с обучающимися в ОО; • Обязанности лица, ответственного за проведение культурно-массового мероприятия с обучающимися в ОО; • Инструкция о мерах безопасности для обучающихся, участвующих в культурно-массовом мероприятии; • Акт приёма в эксплуатацию новогодней елки; • Положение об организации и проведении культурно-массовых, спортивных или иных публичных мероприятий с обучающимися в образовательной организации.

15. Требования, предъявляемые к наглядным материалам по безопасности, которые должны быть вывешены в помещении, в котором проводится культурно-массовое, спортивное или иное публичное мероприятие

15.1. Непосредственно в помещении, в котором проводится культурно-массовое мероприятие, должны быть вывешены: • Инструкция для обучающихся по мерам пожарной безопасности в актовом зале; • План эвакуации из актового зала на случай пожара; • Инструкция на случай пожара в актовом зале.

16. Требования, предъявляемые к обеспечению помещения, в котором проводится культурно-массовое, спортивное или иное публичное мероприятие, первичными средствами пожаротушения

16.1. Помещение, в котором проводится культурно-массовое мероприятие, должно быть оснащено следующими первичными средствами пожаротушения: • Противопожарной тканью (кошмой - 2 x 1,5 м) - 1 шт.; • Огнетушителями (из расчёта на каждые 200м²-один огнетушитель (порошковый или углекислотный, объемом не менее 5л), но не менее 2 огнетушителей на помещение.

Примечание. На период проведения мероприятий в помещении допускается увеличивать положенный норматив огнетушителей за счёт огнетушителей из других помещений, не задействованных при проведении мероприятия.